



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

imienia doktora Kazimierza Hołogi

64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30

tel. (0-61) 44-27-300; fax. (0-61) 44-22-152

e-mail: [sekcja\\_tekniczna@szpital-nowytomysl.pl](mailto:sekcja_tekniczna@szpital-nowytomysl.pl)

[www.szpital-nowytomysl.pl](http://www.szpital-nowytomysl.pl)

NIP: 788-17-50-689 Regon: 639820004



Nr J - 1855/5/2018  
PN-EN ISO 9001:2015-10



Znak sprawy: SPZOZ\_NT.EAG.2420.1.2023

## Zapytanie ofertowe

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP.

### **„Przeгляд, konserwacja i serwisowanie urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji”**

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu zwraca się z prośbą do uprawnionych wykonawców o przedstawienie oferty na wykonanie **przeğeradu, konserwacji i serwisowania urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz central wentylacyjnych zamontowanych w budynkach szpitala.**

ZAKRES I – centrale wentylacyjne – budynki A,B,C, D, E i F, Nowy Tomyśl ul. Sienkiewicza 3:

- centrala N/W VBW BS -1 (25)L + agregat AREA APTXN-8,5 TROPIC – obsługująca Pracownię RTG,
- centrala N/W VBW BS-2(25)P + agregat COOL - obsługująca Salę Operacyjną Nr 1,
- centrala N/W VBW BS-2(25)P + agregat AREA APTXN-19 TROPIC - obsługująca Salę Operacyjną Nr 2,
- centrala nawiewna VBW BS-1(25) + agregat AREA APTXN-12 TROPIC – obsługująca pomieszc. pomocnicze Bloku Operacyjnego,
- wentylatory linii wywiewnych obsługujących pomieszczenia pomocnicze Bloku Operacyjnego w bud.„D”,
- centrala N/W VBW BS-1(25)-L – obsługująca pomieszczenia Centralnej Sterylizatorni,
- centrala wentylacyjna VALLOX 252 ML - obsługująca Laboratorium Analityczne,
- centrala N/W VBW BS-1(25)L - obsługująca pomieszczenia przyszpitalnych poradni specjalistycznych, gabinet USG (lp. bud.„D”) oraz pomieszczenia socjalne RTG,
- centrala N/W VTS CV-A 1-P/XH-266D/7-7/7-7 – obsługująca Zespół Porodowy i Pomieszczenia Noworodków,
- centrala N/W Mistral 800 – obsługująca Pracownię Rezonansu Magnetycznego,
- centrala wentylacyjna VTS CLIMA typ CNWV 1-P-10/4.0-10/1.5/ /HE-V,V-1-1-1+FN – obsługująca Oddział Neurologii,
- centrala wentylacyjna VTS CLIMA typ CNWV 1-P-10/4.0-10/1.5/ /HE-V,V-1-1-1+FN – obsługująca Oddział Neurologii,
- centrala wentylacyjna VS 21-150 CG ACX36-2 SUP-EXH - obsługująca salę cięć cesarskich na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym + agregat chłodniczy do centrali wentylacyjnej,



## Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

imienia doktora Kazimierza Hołogi

64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30

tel. (0-61) 44-27-300; fax. (0-61) 44-22-152

e-mail: [sekcja\\_techiczna@szpital-nowytomysl.pl](mailto:sekcja_techiczna@szpital-nowytomysl.pl)

[www.szpital-nowytomysl.pl](http://www.szpital-nowytomysl.pl)

NIP: 788-17-50-689 Regon: 639820004



Nr J - 1855/5/2018  
PN-EN ISO 9001:2015-10



- centrala nawiewna Systemair TLP 160/2100 – obsługująca Pracownię Laboratorium Bakteriologicznego,
- centrala wentylacyjna linii N1/W1 typ BS-4(50) prod. VBW Vn=8840 m<sup>3</sup>/h, Vw=4245 m<sup>3</sup>/h + klimakonwektory linii N1 – obsługujące pomieszczenia budynku E,
- centrala wentylacyjna linii N2/W2 typu BS-1(50) prod. VBW Vn=2340 m<sup>3</sup>/h Vw=2130 m<sup>3</sup>/h + klimakonwektory linii N2 – obsługujące Szpitalny Oddział Ratunkowy w bud. E,
- centrala wentylacyjna dachowa oddymiania klatki schodowej typ BD-5(50)-P prod. VBW Vn=12000 m<sup>3</sup>/h – oddymianie klatki schodowej budynku E,
- agregat ziębniczy DYNACIAT LG LGP 300V R410A 19,2 kW nr. fabr 01588023/0002 + DRYCOOLER EUROPA 2 9023 HI 920 prod. CIAT – wytwarzanie chłodu dla urządzeń wentylacji i klimatyzacji budynku E,
- kompaktowy, ciśnieniowy system napowietrzania i oddymiania Smoke Master SMIA-1 z automatyką – klatka schodowa budynku F,
- centrala BD 1 Nr fabr. C 21880 linia N3/W3 – obsługująca budynek F,
- centrala BD 1 Nr fabr. C 21881 linia N4/W4 – obsługująca budynek F,
- instalacja chłodnicza komory przechowywania zwłok : agregat SIL 4517 Z + chłodnica powietrza LU-VE SHA 52-80 – przechowywanie zmarłych.

### ZAKRES II – klimatyzatory i urządzenia chłodnicze – budynki A, B, C, D, E i F Nowy Tomyśl ul. Sienkiewicza 3; budynek administracji Nowy Tomyśl ul. Poznańska 30; Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Opalenicy:

- klimatyzator DAIKIN Multi Split 3MKS50BVMB – obsługujący pracownie Laboratorium Analitycznego,
- klimatyzator SAMSUNG AR12KSFPEWQX – obsługujący pracownie Laboratorium Analitycznego,
- klimatyzator SAMSUNG AR18KSWSAWKX - obsługujący pracownie Laboratorium Analitycznego,
- klimatyzator typu split AIRCOOL MSH – 18 NR NL – obsługujący pracownię Laboratorium Bakteriologicznego,
- klimatyzatory Kompakt LG 2 szt. – obsługujące pomieszczenia Oddziału Chirurgicznego,
- klimatyzator FUJITSU AOY – obsługujący gabinet lekarski na Oddziale Chirurgicznym,
- klimatyzator SAMSUNG Multi Split AJ18KSFHBWKNEU – obsługujący dyżurkę pielęgniarek Oddziału Chirurgicznego,
- klimatyzator DAIKIN Multi Split 5MKS90E2V3BS – obsługujący pomieszczenia Pracowni Tomografii Komputerowej i sterowni,
- klimatyzator split TRANE TTK 518X B0EAA - obsługujący Centralną Sterylizatornię,
- klimatyzator TRANE TTK 509 PBO EBK – obsługujący Oddział Neurologii,
- klimatyzator TRANE TTK 518 PBO EBK – obsługujący Oddział Neurologii,
- klimatyzator TRANE TTK 518 PBO EBK – obsługujący Oddział Neurologii,
- klimatyzator CARRIER typ 73 UC 097B – obsługujący Oddział Neurologii,
- klimatyzator SDH 31-020 W SAUNIER DUWAL – obsługujący Oddział Neurologii,



## Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

imienia doktora Kazimierza Hołogi

64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30

tel. (0-61) 44-27-300; fax. (0-61) 44-22-152

e-mail: [sekcja\\_techiczna@szpital-nowytomysl.pl](mailto:sekcja_techiczna@szpital-nowytomysl.pl)

[www.szpital-nowytomysl.pl](http://www.szpital-nowytomysl.pl)

NIP: 788-17-50-689 Regon: 639820004



Nr J - 1855/5/2018  
PN-EN ISO 9001:2015-10



- klimatyzator kompakt GREE GJC09AF-E6RNB3A – obsługujący gabinet zabiegowy na Oddziale Neurologii,
- klimatyzator MDV split MOBA30-12 HFN1-QRDOGW – obsługujący Oddział Neurologii,
- klimatyzator HAIER AUO092ABNBA – obsługujący pomieszczenie serwera w segmencie „B” szpitala,
- klimatyzator SAMSUNG Multi Split AJ100MCJ5EH + jednostki wewnętrzne (Serwerownia, biuro Informatyków),
- klimatyzator multi split SAMSUNG AJ052FC53EH/EU + jednostki wewnętrzne – obsługujące pomieszczenie Centrali telefonicznej, Gabinet zabiegowy i korytarz przed poradniami,
- klimatyzator RCOOL TAC 12 - obsługujący gabinet badań na Oddziale Wewnętrznym,
- klimatyzator RCOOL TAC 12 - obsługujący dyżurkę lekarską na Oddziale Wewnętrznym,
- klimatyzator typu split SAMSUNG – obsługujący gabinet lekarski na parterze bud. „E” (opisowy KTG),
- klimatyzator typu split DAIKIN model RXS35G2V1B9 – kuchenka Oddziału Dziecięcego,
- agregat ASPERA NJ9238GK i chłodnica LU-VE SHA53E50 w pomieszczeniu magazynowania odpadów szpitalnych w ZOL,
- agregat LUNITE TFHS 4531ZHR i chłodnica RIVACOLD RDF 33507ED w pomieszczeniu magazynowania odpadów szpitalnych,
- klimatyzator przenośny MPM – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
- klimatyzator przenośny ZELMER – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
- klimatyzator przenośny TORELL – obsługujący pomieszczenie serwera w administracji,
- klimatyzator przenośny TORELL – obsługujący pomieszczenia Okulistyki Jednego Dnia,
- klimatyzator SAMSUNG AR09RXFPEWQX – obsługujący gabinet zabiegowy na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
- klimatyzator SAMSUNG AR12RXFOEWQNEU – obsługujący dyżurkę pielęgniarek na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
- klimatyzator MDV MOBA30-12HFN8-QRD0GW + 3 jednostki wewnętrzne w Pracowni Endoskopii,
- klimatyzator MDV ZAF-18N8-A1– obsługujący Aptekę szpitalną,
- klimatyzator MDV – w gabinecie lekarskim Oddziału Neurologii,
- multisplit MDV typ M40B-36HFN8Q + 4 jednostki wewnętrzne obsługujące sale IOK i dyżurki na Oddziale Wewnętrznym.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:

- dezynfekcji urządzeń wentylacyjnych,
- sprawdzenia mikroprocesorowego centrum sterowania,
- sprawdzenia stanu technicznego sprężarek oraz wentylatorów,
- sprawdzenia połączeń elektrycznych,
- kalibracji czujników temperatury i przetworników ciśnienia,
- sprawdzenia pracy termostatycznych zaworów rozprężnych,



## Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

imienia doktora Kazimierza Hołogi

64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30

tel. (0-61) 44-27-300; fax. (0-61) 44-22-152

e-mail: [sekcja\\_techiczna@szpital-nowytomysl.pl](mailto:sekcja_techiczna@szpital-nowytomysl.pl)

[www.szpital-nowytomysl.pl](http://www.szpital-nowytomysl.pl)

NIP: 788-17-50-689 Regon: 639820004



Nr J - 1855/5/2018  
PN-EN ISO 9001:2015-10



- sprawdzenia i ewentualnej regulacji ciśnień LP oraz HP układów freonowych,
- sprawdzenia działania układów przeciwmroźeniowych,
- sprawdzenia drożności odpływu wody występującej w sekcji chłodnic,
- wymiany filtrów powietrza w centralach klimatyzacyjnych,
- sprawdzenia działania siłowników oraz przepustnic w centralach klimatyzacyjnych,
- czyszczenia FOM-ó w obiegach wody C.O. zasilających centrale,
- sprawdzenia pracy pomp,
- sprawdzenia stanu technicznego skraplaczy, w razie potrzeby oczyszczenia lamel,
- wykonania prób ruchowych – sprawdzenia poprawności działania urządzeń,
- czyszczenia kanałów wentylacji mechanicznej,
- kontroli szczelności instalacji zawierającej F-gazy oraz sporządzenia protokołów szczelności,
- czyszczenia filtrów w jednostkach wewnętrznych klimatyzatorów,
- dezynfekcji parowników /układu chłodniczego jednostek wewnętrznych/,
- sprawdzenia drożności kondensatu /udrożnienie rurek/,
- kontroli poprawności działania funkcji dostępnych z jednostki naściennej i z pilota,
- kontroli stanu czystości lamel skraplacza /układu chłodniczego jednostek zewnętrznych/ i ich czyszczenie,
- kontroli poprawności działania układu chłodniczego,
- kontroli prądów pracy sprężarek,
- sprawdzenia poprawności działania wszystkich elektrozaworów wtryskowych czynnika.

Przegląd i konserwacja odbywać się powinny raz w roku, w terminie ustalonym przez obie strony, potwierdzonym telefonicznie.

Przegląd w 2023 r. powinien być przeprowadzony do dnia 12.05.2023 r.

W ramach umowy serwisowej, Wykonawca zobowiązuje się do przybycia na miejsce i naprawy urządzeń na każdorazowe wezwanie awaryjne w terminie nie dłuższym niż trzy dni od zgłoszenia awarii. Zamawiający pokryje koszty zużytych materiałów i wymienionych elementów, potrzebnych do usunięcia awarii.

W przypadku konieczności dokonania naprawy, której wartość przekroczy brutto 500,00 zł, wymagana będzie pisemna oferta Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

39717200 - Urządzenia klimatyzacyjne

50700000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **22 marca 2023 r.**, w wersji elektronicznej na e-mail: [sekcjatechniczna@szpital-nowytomysl.pl](mailto:sekcjatechniczna@szpital-nowytomysl.pl) lub papierowej.

### Sposób przygotowania oferty:

Wykonawca składa ofertę na wszystkie zakresy prac bądź na 1 z wybranych zakresów, na druku własnym, z wyszczególnieniem kwot poszczególnych zakresów.



## Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

imienia doktora Kazimierza Hołogi

64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30

tel. (0-61) 44-27-300; fax. (0-61) 44-22-152

e-mail: [sekcja\\_techniczna@szpital-nowytomysl.pl](mailto:sekcja_techniczna@szpital-nowytomysl.pl)

[www.szpital-nowytomysl.pl](http://www.szpital-nowytomysl.pl)

NIP: 788-17-50-689 Regon: 639820004



### Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Sekcja Techniczna SPZOZ

Telefon: 61 44 27 311

### Kryterium wyboru oferty:

Cena 100%

Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do odwołania postępowania lub zmiany jego warunków, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz dokonania swobodnego wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów za przygotowanie i przesłanie oferty oraz informuje, że skontaktuje się tylko z wybranymi Oferentami. Wykonawca składając ofertę poświadczają, że rozumie treść zapytania ofertowego i nie wnosi zastrzeżeń.

### Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPZOZ w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl;
- inspektorem ochrony danych osobowych w SPZOZ w Nowym Tomyślu jest **Pan Piotr Lichtarowicz** kontakt: [p.lichtarowicz@szpital-nowytomysl.pl](mailto:p.lichtarowicz@szpital-nowytomysl.pl), telefon: 61/ 44 27 466;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przeгляд, konserwacja i serwisowanie urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji” Nr postępowania SPZOZ\_NT.EAG.2420.1.2023 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. z 2019 poz.1429 ze zm);
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;



## Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

imienia doktora Kazimierza Hołogi

64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30

tel. (0-61) 44-27-300; fax. (0-61) 44-22-152

e-mail: [sekcja\\_techniczna@szpital-nowytomysl.pl](mailto:sekcja_techniczna@szpital-nowytomysl.pl)

[www.szpital-nowytomysl.pl](http://www.szpital-nowytomysl.pl)

NIP: 788-17-50-689 Regon: 639820004



Nr J - 1855/5/2018  
PN-EN ISO 9001:2015-10



konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych\*\*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.**

\* **Wyjaśnienie:** - informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

\*\* **Wyjaśnienie:** - skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\*\* **Wyjaśnienie:** - prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

### Załączniki:

Załącznik nr 1 – Umowa ZAKRES I

Załącznik nr 2 – Umowa ZAKRES II

Nowy Tomyśl, 28.02.2023 r.

Zatwierdził:

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu  
*Tomasz Pęczybski*